

DPS.A-G.371.2.24

2024-03-06

Wykonawcy biorący udział w zapytaniu ofertowym

Dotyczy zapytania ofertowego prowadzonego w oparciu o wewnętrzną procedurę Zamawiającego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 130 000 zł netto w ramach programu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” na **„Dostawę i montaż poręczy, odbojnic, narożników i płyt zabezpieczających ciągi komunikacyjne w segmencie A w holu głównym budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach”**

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach informuje, iż w przedmiotowym zapytaniu ofertowym wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga wykonania koloru drewnopodobnego poprzez wysoko udarową folię, czy dopuszcza nadruk na powierzchnię płyty?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga koloru drewnopodobnego barwionego w pełnej masie. Zamawiający nie dopuszcza nadruku na powierzchnię płyty.

.....
Z upoważnienia Dyrektora